

# プロパンガスをご利用になる飲食ご出店者様各位

容器の取扱いミスなどによるガス漏れ事故が増えています。火災や爆発につながる恐れがあり大変危険です。ベトナムフェスティバル2013当日以下の項目をチェック致します。必ず確認してください。「いいえ」があった場合、即座にご対応をお願いします。

- ① レンタル時には、使用法などの説明を受けましたか？ （はい いいえ)  
LPガスを容器で使用する場合、接続ミスなどを防ぐためLPガスレンタル時に取扱いの説明を受け、正しく使用してください。
- ② ゴムホースの劣化や接続部分のゆるみはないですか？ （はい いいえ)  
古くなってひび割れたり、焼け焦げなどがあるゴムホースはガス漏れを起こす恐れがあります。すぐに交換をお願いします。また、ゴムホースの接続部分のゆるみにご注意ください。
- ③ ガスの設置場所の近くに、倒れやすいものなどは置いていないですか？ （はい いいえ)  
ものが倒れてガスに影響を及ぼさないように、位置を考えます。
- ④ ホースやガスが、ぶつかったりしないよう動線に、はみ出ないよう設置されていますか？ （はい いいえ)  
動線を考慮して、配置を考え直します。
- ⑤ 使用後はガス容器のバルブを完全に閉めましたか？ （はい いいえ)  
容器のバルブの誤開放がガス漏れ事故の大きな原因となっています。使用後はバルブが完全に閉まっているか必ず確認しましょう。

その他疑問がある場合は、必ずスタッフにご相談ください！

★ ガス臭いと感じたら、スタッフへすぐお知らせください。その場合次の項目を必ずお守りください。

- 使用中の火気は全部消してください。
- 火気は絶対に使用しないでください。
- 着火源となる換気扇、電灯等のスイッチに絶対手を触れないでください。
- 三方幕をすべて開けましょう。
- ガス栓を締めましょう。